

2019 年度核准项目随机抽查情况表

序号	项目名称	项目单位	统一信用代码	检查时间	检查结果
1	关于福清马头山风电场 220kV 升压站工程项目核准的批复	中闽（福清）风电有限公司	91350181671920932P	2019/11/26	项目新建主控楼、附属楼各 1 座，安装 1 台 150MW 主变、1 个 110kV GIS 间隔、1 个 220kV GIS 间隔等；该升压站规划接入风电建设规模总约 755MW；站内场地本期一次性平整完成。目前，该项目已建成，待电力系统接入即可投产。
2	关于对接西气东输三线工程闽侯青口～福州天然气门站及配套管线工程项目重新核准的批复	福州华润燃气有限公司	913501001543968887	2019/11/26	项目合建天然气门站与高中压调压站，配套建设次高压管道。门站设计供气规模 $7.0 \times 10^4 \text{Nm}^3/\text{h}$ 、年供气规模 $3.2 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ ；DN400 次高压管道设计压力 1.6MPa，全长 23.2 千米。 目前，按照先行基建程序办理了招投标、规划许可、施工许可等有关手续。项目总体进展顺利，位于闽侯县青口镇联丰村的联丰门站已建成，南通高-中压调压站～南三环、联丰门站～南通高-中压调压站次高压管道正在建设。

